

相 談 事 例

ID : 01-04-018

相談タイトル

購入した中古住宅の不具合部分について

Q：ご相談内容

購入した中古住宅の床フローリング部分の張り合わせ部に、木の塊のようなものが詰まっていて、ポロポロ取れてしまう様な状況があり、パテを詰めたいようである。フローリングの張り合わせ部分は他の所も全て、パテ等で埋める処理をしてあるのか聞きたい。

A：回答

普通の平場部分のフローリング張りでは、張り合わせ部分は、サネの形状になっていたり相ジャクリの形状になっていますので、通常パテを詰めるということはいけません。パテが詰まっているとすると、その部分のみ欠損があったりしていると思いますが、全体的にパテ詰めをしていることは行わないと思います。